

**Tabela nr 1 - Zestawienie parametrów jakości wody uzdatnionej na ujęciach wody PWiK Sp. z o. o. w Jarocinie
(wartości średnie na podstawie analiz z I półrocza 2017 r.)**

Parametry i wskaźniki	Jednostka	Wartość dopuszczalna	Ujęcie wody					
			Jarocin	Wilkowyja	Stefanów	Potarzyca	Kąty	Witaszyce
<i>Barwa</i>	mgPt/l	15	5	11	4	5	12,5	3
<i>Mętność</i>	NTU	1	0,54	0,81	0,92	<0,5	<0,5	<0,5
<i>Odczyn pH</i>	-	6,5-9,0	7,31	8	7,33	7,14	7,24	7,35
<i>Jon amonowy</i>	mg/dm ³	0,5	0,077	<0,04	0,063	<0,04	<0,04	<0,04
<i>Azotany</i>	mg/dm ³	50	1,63	34	1,58	<1	2,02	16,2
<i>Azotyny</i>	mg/dm ³	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
<i>Chlor wolny</i>	mg/dm ³	0,3	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
<i>Mangan</i>	mg/dm ³	0,05	<0,02	<0,02	<0,02	<0,04	<0,02	<0,02
<i>Żelazo</i>	mg/dm ³	0,2	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,02
<i>Bakterie grupy Coli</i>	jtk/100ml	0	0	0	0	0	0	0
<i>Escherichia Coli</i>	jtk/100ml	0	0	0	0	0	0	0
<i>Enterokoki kałowe</i>	jtk/100ml	0	0	0	0	0	0	0