

**Zestawienie parametrów jakości wody uzdatnionej na ujęciach wody PWIK Sp. z o. o. w Jarocinie
(wartości średnie na podstawie analiz z II półrocza 2022 r.)**

Parametry i wskaźniki	Jednostka	Wartość dopuszczalna	Ujęcie wody					
			Jarocin	Wilkowyja	Stefanów	Potarzyca	Kąty	Witaszyce
<i>Barwa</i>	mgPt/l	15	3	6	2	2	11	2
<i>Mętność</i>	NTU	1	0,3	0,6	0,3	0,4	0,3	0,3
<i>Odczyn pH</i>	-	6,5-9,0	7,5	7,3	7,5	7,5	7,3	7,2
<i>Jon amonowy</i>	mg/dm ³	0,5	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04
<i>Azotany</i>	mg/dm ³	50	1,6	33,6	<1,0	1,4	2,4	24,7
<i>Azotyny</i>	mg/dm ³	0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
<i>Chlor wolny</i>	mg/dm ³	0,3	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
<i>Mangan</i>	mg/dm ³	0,05	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
<i>Żelazo</i>	mg/dm ³	0,2	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
<i>Bakterie grupy Coli</i>	jtk/100ml	0	0	0	0	0	0	0
<i>Escherichia Coli</i>	jtk/100ml	0	0	0	0	0	0	0
<i>Enterokoki kałowe</i>	jtk/100ml	0	0	0	0	0	0	0
<i>Twardość ogólna</i>	mg/l	60-500	336	322	332	398	221	335
<i>Przewodność właściwa</i>	μS/cm	2500	672	808	824	810	504	797
<i>Chlorki</i>	mg/l	250	12,3	43,7	35,6	53,7	5,3	44,9
<i>Siarczany</i>	mg/l	250	50,7	108	96	133	<40	115