

**Zestawienie parametrów jakości wody uzdatnionej na ujęciach wody PWiK Sp. z o. o. w Jarocinie
(wartości średnie na podstawie analiz z I półrocza 2023 r.)**

Parametry i wskaźniki	Jednostka	Wartość dopuszczalna	Ujęcie wody					
			Jarocin	Wilkowyja	Stefanów	Potarzyca	Kąty	Witaszyce
<i>Barwa</i>	mgPt/l	15	4	5	3	4	11	2
<i>Mętność</i>	NTU	1	0,3	0,8	0,3	0,4	0,3	0,4
<i>Odczyn pH</i>	-	6,5-9,0	7,5	7,4	7,6	7,7	7,3	7,4
<i>Jon amonowy</i>	mg/dm ³	0,5	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04
<i>Azotany</i>	mg/dm ³	50	1,7	33,6	<1,0	1,2	2,4	24,7
<i>Azotyny</i>	mg/dm ³	0,5	<0,050	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
<i>Chlor wolny</i>	mg/dm ³	0,3	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
<i>Mangan</i>	µg/dm ³	50	<15	<15	<15	<15	<15	<15
<i>Żelazo</i>	µg/dm ³	200	<50	<50	<50	<50	<50	<50
<i>Bakterie grupy Coli</i>	jtk/100ml	0	0	0	0	0	0	0
<i>Escherichia Coli</i>	jtk/100ml	0	0	0	0	0	0	0
<i>Enterokoki kałowe</i>	jtk/100ml	0	0	0	0	0	0	0