

**Zestawienie parametrów jakości wody uzdatnionej na ujęciach wody PWiK Sp. z o. o. w Jarocinie
(wartości średnie na podstawie analiz z II półrocza 2023 r.)**

Parametry i wskaźniki	Jednostka	Wartość dopuszczalna	Ujęcie wody					
			Jarocin	Wilkowyja	Stefanów	Potarzyca	Kąty	Witaszyce
<i>Barwa</i>	mgPt/l	15	4	5	3	3	11	2
<i>Mętność</i>	NTU	1	0,3	0,3	0,2	0,2	0,6	0,4
<i>Odczyn pH</i>	-	6,5-9,0	7,6	7,6	7,7	7,8	7,5	7,6
<i>Jon amonowy</i>	mg/dm ³	0,5	<0,040	<0,040	<0,040	<0,040	<0,040	<0,040
<i>Azotany</i>	mg/dm ³	50	1,7	27,3	1	1,2	3,1	20,7
<i>Azotyiny</i>	mg/dm ³	0,5	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
<i>Chlor wolny</i>	mg/dm ³	0,3	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
<i>Mangan</i>	µg/dm ³	50	<15	<15	<15	<15	<15	<15
<i>Żelazo</i>	µg/dm ³	200	<50	<50	<50	<50	<50	<50
<i>Bakterie grupy Coli</i>	jtk/100ml	0	0	0	0	0	0	0
<i>Escherichia Coli</i>	jtk/100ml	0	0	0	0	0	0	0
<i>Enterokoki kałowe</i>	jtk/100ml	0	0	0	0	0	0	0
<i>Twardość ogólna</i>	mg/l	60-500	342	338	335	402	214	390
<i>Przewodność właściwa</i>	µS/cm	2500	664	751	688	838	506	795
<i>Chlorki</i>	mg/l	250	11,3	45,8	33,7	44,9	5,4	43,0
<i>Siarczany</i>	mg/l	250	42,7	106	95	142	<40	115